INWESTOR:	**URZĄD GMINY Kleszczewo** 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4		
OBIEKT: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI **TULCE UL. KONWALIOWA, KROKUSOWA, FIOŁKOWA**		TEMAT RYSUNKU: Szafka oświetleniowa SO, linia kablowa nn 0,4kV, słupy oświetleniowe drogowe	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Adam Sakowicz		SKALA: 1:500
	mgr inż. Maciej Galantowicz upr. WKP/0304/POOE/04		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Bohdan Kuroczycki Saniutycz upr. 45/80/Pw		
DATA: czerwiec 2007r		NR RYSUNKU: E - 1	

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500

KERG :1510 -38/07
Województwo wielkopolskie
Powiat poznański
Gmina: Kleszczewo
Obręb:TULCE
Akusz: 1.Sekcja:423.143.171,123
Zasięg opracowania

Konrad Sibila
GEODETA UPRAWNIONY
62-007 Jerzykowo, ul. Leśna 86
tel. 061-8155-156 Pozwolenie nr 7483
Jerzykowo 17.05.07 podpis

Stan aktualny na dzień 17.05.07

STAROSTA POZNAŃSKI

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

STAROSTA POZNAŃSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

W obszarze oznaczonym linią ..... potwierdzono w terenie aktualność treści mapy zasadniczej.
Dokumenty potwierdzające aktualność mapy przyjęto do zasobu w dniu 31.05.07 .....
i zaewidencjonowano pod nr 1510 – 38/ 07 -
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych .
Poznań, dnia 31.05.07.

mgr inż. Ryszard Flitt
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko, służbowe, osoby upoważnionej)

projektowana linia kablowa
OBWÓD II
2×YAKY 1×25mm²
-174(197)-

projektowana linia kablowa
OBWÓD III
2×YAKY 1×25mm²
-168(193)-

projektowana linia kablowa
OBWÓD I
2×YAKY 1×25mm²
-118(136)-

projektowana linia kablowa
2×YAKY 1×35mm²
-5(12)-

istn. stacja transformatorowa
54 - 213

projektowana szafka oświetleniowa
SO 311
R≤5Ω

II/1 słup SP-4500/1/60 oprawa OCP-125.K-PM R≤5Ω
II/2 słup SP-4500/1/60 oprawa OCP-125.K-PM R≤5Ω
II/3 słup SP-4500/1/60 oprawa OCP-125.K-PM R≤5Ω
II/4 słup SP-4500/1/60 oprawa OCP-125.K-PM R≤5Ω

III/1 słup SG 713 "B" oprawa SGS 102/100 R≤5Ω
III/2 słup SG 713 "B" oprawa SGS 102/100 R≤5Ω
III/3 słup SG 713 "B" oprawa SGS 102/100 R≤5Ω
III/4 słup SG 713 "B" oprawa SGS 102/100 R≤5Ω
III/5 słup SG 713 "B" oprawa SGS 102/100 R≤5Ω

rura AROT DVK 75 -2+2-
rura AROT DVK 75 -2+10-
rura AROT DVK 75 -2x8-
rura AROT DVK 75 -2+2-
rura AROT DVK 75 -3×13-
rura AROT DVK 75 -9-

POZNAŃSKA
FIOŁKOWA
Konwaliowa
ZUDP 127/07