

Kleszczewo, dnia 03.08.2012 r.

PP.271.3.2012

**Dot.: przetargu nieograniczonego na: Budowę placu zabaw przy Zespole Szkół w Kleszczewie w ramach programu „Radosna Szkoła”.**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010 r. ze zmianami), udzielamy odpowiedzi na zapytanie z dnia: 02.08.2012 r. (data wpływu do U.G. Kleszczewo – 02.08.2012 r.):

**Pytania:**

- 1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w szczegółowym projekcie technicznym nie został poruszony temat rosnących w obrębie projektowanego placu drzew. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w zakresie działań wykonawcy będzie leżało również usunięcie istniejących drzew i tym samym pozyskanie na ten cel pozwolenia.**
- 2. W opisie technicznym do projektu placu zabaw, Zamawiający pisze, że urządzenia zabawowe mają być wykonane „w technologii drewna okrągłego, klejonego, impregnowanego ciśnieniowo(...)”. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna klejonego o przekroju kwadratowym (9 x 9 cm, profil K4) z cięcia krzyżowego, bezrdzeniowe, profilowane czterostronnie z wzdłużnym frezowaniem ułatwiającym pochwyty i eliminującym spękania. Drewno w celu zabezpieczenia pokrywane jest dodatkowo lazurującą powłoką w kolorze Kasztan.**

**Odpowiedzi:**

- 1. Drzewa nie będą usuwane, ponieważ znajdują się poza terenem projektowanego placu zabaw.**
- 2. Urządzenia zabawowe mają być wykonane w technologii opisanej w projekcie technicznym.**