

**Dot.: przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ulicy Krokusowej na osiedlu Kwiatowym w miejscowości Tulce.**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010 r. ze zmianami), udzielamy odpowiedzi na zapytanie z dnia: 09.09.2013 r. (data wpływu do U.G. Kleszczewo – 09.09.2013 r.):

**Pytania:**

- 1) **Przedmiar poz. 35. Czy chodnik ma być wykonany z kostki grubości 6 cm jak w przedmiarze czy jak na rys. nr 3 grubości 8 cm?**
- 2) **Przedmiar poz. 40. Ściek przykrawężnikowy - czy ma być wykonany z kostki grubości 4 cm jak w przedmiarze czy jak na rys. 3 grubości 8 cm?**
- 3) **Specyfikacja D-05.03.23 Pkt. 2.2.3. Czy kostka ma być koloru czerwonego czy szary, grafitowy oraz czerwony? Jakiego koloru ma być kostka?**
- 4) **Specyfikacja D-05.03.23 Pkt. 5.3. Jaką podbudowę zastosować czy zgodną ze specyfikacją - kruszywa stabilizowane czy zgodnie z projektem rys. nr 3 - chudy beton?**

**Odpowiedzi:**

- 1) **Chodnik należy wykonać z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm.**
- 2) **Ściek przykrawężnikowy należy wykonać z kostki grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm.**
- 3) **Należy zastosować następujące kolory kostek:**
  - **jezdnia: kolor szary**
  - **próg zwalniający: kolor czerwony**
  - **miejsca postojowe: kolor grafitowy**
  - **wjazdy do posesji: kolor szary**
  - **chodnik: kolor szary i czerwony**
- 4) **Należy zastosować podbudowę z chudego betonu zgodnie z projektem (rys. nr. 3).**