

URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA  
W ŚRODACH WIELKOPOLSKICH  
PUNKT OŚRODKOWY  
2014 -07- 28

**WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 61 854-48-00
- WPWIS 61 852-99-18
- e-mail WSSE w Poznaniu [sekretariat@wssepoznan.pl](mailto:sekretariat@wssepoznan.pl)
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 61 854-48-50 61 854-48-51
- tel/fax 61 854-48-52 61 854-48-77
- e-mail 61 854-48-76
- [nadzor.zapobiegawczy@wssepoznan.pl](mailto:nadzor.zapobiegawczy@wssepoznan.pl)

ul. Noskowskiego 23  
61-705 Poznań  
[www.wsse-poznan.pl](http://www.wsse-poznan.pl)

DN-NS.9012.871.2014

oryginał/kopia  
Poznań, 22 07 2014

## OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 punkt 2a i art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.), art. 77 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) oraz załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1883);

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z dokumentacją w sprawie zaopiniowania dokumentacji w zakresie higieny radiacyjnej dotyczącej uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Farma Wiatrowa Wielkopolska 2”, polegającego na budowie zespołu 57 elektrowni wiatrowych (turbiny o łącznej mocy zespołu do 256,5 MW, pojedyncza turbina maksymalna moc do 4,5 MW) wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, elektroenergetyczną i techniczną zlokalizowanego na terenie gminy Środa Wlkp. – wydanie opinii dla realizacji przedsięwzięcia wg. wariantu alternatywnego, oznaczonego jako wariant nr 3, na realizację którego Wnioskodawca wyraził zgodę. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy wiatrowej oraz stacji elektroenergetycznej 110/30 kV;

**Inwestor: Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o.**

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z lutego 2014r.,  
uzupełnienie do „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia ...” z czerwca 2014r.  
oraz załącznik nr 6 do uzupełnienia raportu – koncepcja tras kablowych.

**opiniuje pozytywnie warunki w zakresie wymagań higieny radiacyjnej  
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

**UZASADNIENIE:**

Burmistrz Miasta Środa Wlkp. wystąpił z wnioskiem nr RiOŚ.6220.5.2013 z dnia 31.03.2014r. w sprawie zaopiniowania dokumentacji w zakresie higieny radiacyjnej dotyczącej

uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Farma Wiatrowa Wielkopolska 2”, polegającego na budowie zespołu 57 elektrowni wiatrowych (turbiny o łącznej mocy zespołu do 256,5 MW, pojedyncza turbina maksymalna moc do 4,5 MW) wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, elektroenergetyczną i techniczną zlokalizowanego na terenie gminy Środa Wlkp. – wydanie opinii dla realizacji przedsięwzięcia wg. wariantu alternatywnego, oznaczonego jako wariant nr 2, na realizację którego Wnioskodawca wyraził zgodę, załączając między innymi raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z lutego 2014r. Dodatkowo wniosek został uzupełniony przez:

1. Burmistrza Miasta Środa Wlkp. w piśmie nr RiOŚ.6220.5.2013 z dnia 05.05.2014r.
2. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. w piśmie nr w1/05/2014/WFW z dnia 09.05.2014r.
3. Burmistrza Miasta Środa Wlkp. w pismach nr RiOŚ.6220.5.2013 z dnia 17.06.2014r. załączając między innymi uzupełnienie do „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia ...” z czerwca 2014r. oraz załącznik nr 6 do uzupełnienia raportu – koncepcja tras kablowych.
4. Burmistrza Miasta Środa Wlkp. w piśmie nr RiOŚ.6220.5.2013 z dnia 01.07.2014r.

W piśmie nr RiOŚ.6220.5.2013 z dnia 17.06.2014r. Burmistrza Miasta Środa Wlkp. wystąpił ponownie do tutejszego organu o zaopiniowanie dokumentacji wg. wariantu alternatywnego zmienionego, oznaczonego jako wariant nr 3, na realizację którego Wnioskodawca wyraził zgodę.

Przedstawiony w niniejszym uzupełnieniu wariant nr 3 polega na budowie zespołu 38 elektrowni wiatrowych (turbiny o łącznej mocy zespołu 171 MW, pojedyncza turbina maksymalna moc do 4,5 MW). Siłownie oznaczone numerami SR-WTG 21, 22, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49, 52, 53, 54, 55, 56 będą połączone podziemnymi kablami 30 kV z nowoprojektowaną transformatorową stacją elektroenergetyczną GPO Środa Wlkp. 110/30 kV, zlokalizowaną na działce nr 40/1, obręb Połajejewo, gm. Środa Wlkp. w odległości ponad 120 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Stacja ta będzie zbierała również wyprodukowaną energię z turbin zlokalizowanych na terenie gm. Dominowo. Na terenie gminy Środa Wlkp. planowana jest także lokalizacja stacji GPO Kleszczewo 110/30 kV (nie objęta niniejszym postępowaniem administracyjnym), do której przyłączone zostaną między innymi turbiny oznaczone numerami SR-WTG 01, 02, 05, 07, 08, 09, 17 wchodzące w skład planowanej Farmy Wiatrowej Wielkopolska 2. Pozostałe turbiny oznaczone numerami SR-WTG 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 44, 45, 46 zostaną przyłączone do stacji GPO Dominowo wchodzące również w skład planowanej Farmy Wiatrowej Wielkopolska 2.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie spełni wymagania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony ludzi przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym. Podstawą oceny jest załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra

Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów utrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1883), w którym ustalone zostały standardy jakości środowiska dla pól elektromagnetycznych.

Integralną częścią niniejszej opinii sanitarnej dla Wnioskodawcy są dwie mapy w skali 1:20000 i 1:5000 na których znajdują się pieczęcie uzgodnienia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Niniejsza opinia dotyczy tylko zaopiniowania inwestycji w zakresie higieny radiacyjnej, natomiast w pozostałym zakresie, całe przedsięwzięcie objęte wnioskiem Burmistrza miasta Środa Wlkp. nr RiOŚ.6220.5.2013 z dnia 17.06.2014r. winien zaopiniować Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wlkp. w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Środa Wlkp.  
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229, 61-485 Poznań,
2. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o.  
P. Radosław Marcinkiewicz - pełnomocnik  
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa,
3. Urząd Gminy  
ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo,
4. Urząd Gminy  
ul. Poznańska 4, 63-002 Kleszczewo,
5. Urząd Miejski  
Plac Zamkowy 1, 62-035 Kórnik,
6. Urząd Gminy  
ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław,
7. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Murzynowo Kościelne  
Murzynowo Kościelne 12A, 63-014 Murzynowo Kościelne,
8. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kleszczewo „SAŚIEDZI”  
Zimin 45, 63-006 Zimin,
9. Stowarzyszenie Zwyczajne „Stop Wiatrakom w Wielkopolsce z siedzibą w Rumiejkach”  
Rumiejki 6, 63-000 Środa Wlkp.,
10. Strony postępowania poprzez ogłoszenie  
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.),
11. WSSE – DN.HR Poznań,
12. PSSE – Środa Wlkp.,
13. a/a.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego  
*J. Kuczma-Napierala*  
dr Jadwiga Kuczma-Napierala  
Specjalista epidemiolog

Z.G.