

**PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA nn 0,4kV OBWÓD I**

Łp	nr stupa	wykop	kabel YAKY 4x25mm <sup>2</sup>	folia niebieska	opaski kablowe Oki	rura AROT SRS 110	stup oświetleniowy SO 6/3	fundament B-80	oprawa SGS 104/100	źródło światła 100W	tabliczka IZK-4-01	tabliczka IZK-4-02	tabliczka IZK-4-03	bezpiecznik Bi 6A	przewód YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup>	bednarka ocynkowana	pręt GALMAR 3m
-		m	m	m	szt	m	kpl	kpl	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m	kg	szt
1	istn. stup nr I/4 - stup SO I/5	125	136	125	15	18	1	1	1	1	1	2	1	1	7	99	2
2	stup SO I/5 - stup SO I/6	29	36	29	5		1	1	1	1	1	2	1	1	7	23	2
3	stup SO I/6 - stup SO I/7	28	35	28	5		1	1	1	1	1	2	1	1	7	22	2
4	stup SO I/7 - stup SO I/8	22	28	22	4	14	1	1	1	1	1	2	1	1	7	17	2
5	stup SO I/8 - stup SO I/9	27	34	27	5		1	1	1	1	1	2	1	1	7	21	2
4	stup SO I/9 - stup SO I/10	33	40	33	5	9	1	1	1	1	1	2	1	1	7	26	2
5	stup SO I/10 - stup SO I/11	30	37	30	5		1	1	1	1	1	2	1	1	7	24	3
<b>RAZEM</b>		<b>294</b>	<b>346</b>	<b>294</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>232</b>	<b>15</b>



