

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA nn 0,4kV OBWÓD I

Lp	nr słupa	wykop	kabel YAKY 4×25mm ²	folia niebieska	opaski kablowe Oki	końcówka kablowa Al 35mm ²	słup SO 7/3	wysięgnik podwójny 1m	fundament B120	oprawa Voltana 2	wkładka bezpiecznikowa Bi 6A	tabliczka IZK-04-01	tabliczka IZK-4-02	tabliczka IZK-4-03	przewód YDYp 3 ×2,5mm ²	pręt GALMAR
-		m	m	m	szt	szt	kpl	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m	kpl
1	od złącza ZK do słupa I/1	1	2	1	2	4	1	1	1	1	1	1	2	1	7	0
2	od słup I/1 do słup I/2	30	35	30	6	0	1	1	1	1	1	1	2	1	7	1
RAZEM		31	37	31	8	4	2	2	2	2	2	2	4	2	14	1

