



GMINA KLESZCZEWO
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo
woj. wielkopolskie

Kleszczewo, dn. 15.02.2017r.

ZP.271.2.2017

**Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Remont dachu budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie”.**

Działając w oparciu o art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Pzp, udzielamy odpowiedzi na poniżej zamieszczone pytania z dnia 7 lutego 2017r.:

Pytania:

1. W opisie technicznym punkt VI.4 (w części dot. dachu), czytamy „...*W połaci osadzone będą okna połaciowe doświetlające., ...Od strony południowej zamontować pas okien połaciowych w rzadszym rozstawie, od strony północnej w rozstawie zagęszczonym...*”, w przedmiarze oraz na rysunku elewacji A.2 brak okien w połaci dachowej.?
2. Na rys. A.7 rzut strychu - opisano „*pomost techniczny na legarach o szer. 60 cm*”, czy jest on zakresem robót?

Odpowiedź:

Ad. 1.

Nie przewiduje się montażu okien połaciowych. Okna połaciowe oraz zabudowa wewnętrzna z płyt G-K połaci dachowych nie wchodzi w zakres zamówienia nr ZP.271.2.2017 pn. „Remont dachu budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie”. W przedmiarze uwzględniono prawidłowe pozycje.

Ad2.

Wykonanie pomostu technicznego na legarach jest ujęte w zakresie robót razem z izolacją termiczną poziomą stropu o grubości 20cm z wełny mineralnej (poz. 29 i 30 kosztorys ofertowy).

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ poprzez dodanie następujących załączników (zamieszczonych na stronie internetowej):

- STWIOR Tynki,
- STWIOR Konstrukcje drewniane.

W konsekwencji wprowadzonych zmian, działając na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy, **Zamawiający zmienia terminy:**

- **składania ofert - na 24.02.2017r. do godz. 09:00,**
- **otwarcia ofert - na 24.02.2017r. o godz. 10:00.**

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


mgr inż. Bogdan Kemnitz