



Kleszczewo, dnia 06.06.2019 r.

Nr sprawy: ZP.271.6.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu **nieograniczonego pn.: Budowa budynku dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Rewiru Dzielnicowych w Kleszczewie**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) publikuje treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W postępowaniu wpłynęło pytanie Wykonawcy:

Pytanie:

W związku z zamiarem złożenia oferty dot. jak w temacie wiadomości uprzejmie proszę o określenie jaką krawędź ma posiadać sufit podwieszany „Sonar”? Brak informacji w projekcie.

Odpowiedź:

Sufit ma posiadać konstrukcję częściowo widoczną, płyty fazowane, krawędź typu E15. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem par.2 pkt.9 jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Ewentualne użycie w opisie przedmiotu zamówienia określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości przeznaczonych do wbudowania materiałów. Zamawiający wymaga aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe, techniczne i eksploatacyjne nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej.


mgr inż. Bogdan Kemnitz