



Kleszczewo, dnia 01.02.2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.20.2020

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający modyfikuje treść pkt.1 i 2 rozdz. XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

Było:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, należy złożyć: do dnia 03.02.2021r. do godz. 10:00,
2. Jawne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo w pok. Sala Konferencyjna – parter., w dniu 03.02.2021r. o godz. 11:00

Jest:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, należy złożyć: do dnia 17.02.2021r. do godz. 10:00,
2. Jawne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo w pok. Sala Konferencyjna – parter., w dniu 17.02.2021r. o godz. 11:00

2. Zamawiający modyfikuje treść pkt.1.1 załącznika nr 4 do SIWZ w następujący sposób:

Było:

Dostawę pompy ciepła wyposażonej w sterownik z czujnikami temperatury zewnętrznej z możliwością obsługi w języku polskim, pokojowej, czujnikami niezbędnymi do współpracy z instalacją c.o., c.w.u., dolnego, górnego źródła i poprawnej pracy Instalacji, z okablowaniem, sterownik zabudowany w urządzeniu i wyposażony w moduł komunikacji do zdalnej obsługi i odczytu danych za pomocą Internetu z dowolnego urządzenia z dostępem Internetu. Sterownik z funkcją pomiaru czasu pracy sprężarki i grzałki. Obsługa sterownika w języku polskim

Zakres mocy grzewczych (przy T1=0 st. C i T2=35 st. C) dla inwerterowych pomp ciepła:

„6” = 1,5-6 kW

„12” = 3-12 kW

„16” = 4-16 kW

Jest:

Dostawę pompy ciepła wyposażonej w sterownik z czujnikami temperatury zewnętrznej z możliwością obsługi w języku polskim, pokojowej, czujnikami niezbędnymi do współpracy z instalacją c.o., c.w.u., dolnego, górnego źródła i poprawnej pracy Instalacji, z okablowaniem, sterownik zabudowany w urządzeniu i wyposażony w moduł komunikacji do zdalnej obsługi i odczytu danych za pomocą Internetu z dowolnego urządzenia z dostępem Internetu. Sterownik z funkcją pomiaru czasu pracy



sprężarki i grzałki. Obsługa sterownika w języku polskim.

3. Zamawiający modyfikuje treść par.14 pkt. 2 ppkt. 2.2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ w następujący sposób:

Było:

Zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład Instalacji wynikające z błędów w dokumentacji niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności Zamawiającego.

Jest:

Zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń oraz ilości i głębokości dolnego źródła ciepła wchodzących w skład Instalacji wynikające z błędów w dokumentacji niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności Zamawiającego.

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zamawiający informuje, iż w związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ w dniu 01.02.2021r. zostało przekazane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zamawiający zamieścił na swojej stronie załącznik nr 4 oraz 11 do SIWZ z naniesionymi zmianami.

WÓJT

Bogdan Kemnitz