



- LEGENDA:
- Wypust kablowy do urządzeń montowanych na ścianie (wartość przy symbolu oznacza ilość żył przewodu)
  - Gniazdo elektryczne bryzgoszczelne pojedyncze z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP 44, pIt
  - Gniazdo elektryczne z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP 20, pIt (wartość przy symbolu oznacza: 1 - gniazdo pojedyncze, 2 - gniazdo podwójne)
  - rozdzielca główna RG
  - nazwa rozdzielcy/ur. odbiwnu
- UWAGI:
- Zasilanie projektowanych gniazd wywzycowych 230V wykonać przewodami YDY 3x2,5mm<sup>2</sup>, które prowadzić pIt w rurach ochronnych lub w przestrzeni międzyściłowej w rurach, korytarzach lub kanałach kablowych.
  - Projekt należy analizować wraz z innymi branżami oraz projektem architektonicznym i konstrukcyjnym.
  - Przebiega przewodami przy zmianie stryły pożarowej uszczelniać masą ogniochronną o wytrzymałości ogniowej równej odporności przegrody.
  - Zadanie się przebie przez elementy konstrukcyjno-budowlane obiektu.
  - Dodatkowa ochrona od porażen - sztywne wyłączenie zasilania w sieci TN-S
  - Jezeli na rysunku nie podano inaczej gniazda montować na wysokości 20cm nad poziomem podłogi.

nr. pom.	nazwa pomieszczenia	GEOMETRIA POMIESZCZENIA		
		powierzchnia podłogi (m <sup>2</sup> )	wysokość użytkowa (m)	kubatura (m <sup>3</sup> )
1	korytarz	9,26	3,28	30,37
2	pom. administracyjne OSP	7,07	3,28	23,19
3	słania	5,19	3,28	17,02
4	przebiegnie prywatna	1,52	3,28	4,98
5	prysisnek	1,38	3,28	4,52
6	wc	1,59	3,28	5,21
7	przebiegnie wc	1,59	3,28	5,21
8	przebiegnie techniczno-gospodarcze	6,2	3,28	20,34
9	garaż	61,76	3,97	245,19
	razem	95,56	-	356,05
ŚWIETLICO				
10	korytarz	16,26	3	48,78
11	słania odzież wierzchniej	5,9	3	17,7
12	przebiegnie kuchni (rozładunek)	2,9	3	8,7
13	aneks kuchenny catering	2,2	3	6,6
14	słania świetlicy	26,89	3	80,67
15	pomieszczenie techniczno-gospodarcze	3,28	3	9,84
16	przebiegnie wc	2,98	3	8,94
17	wc mekkie	1,1	3	3,3
18	wc mekkie	1,1	3	3,3
19	wc domkowe i dla niepełnosprawnych	4,73	3	14,19
20/1	słania świetlicy	130,53	3	391,59
20/2	słania świetlicy (scena)	27,73	2,58	71,54
21	pomieszczenie stradowe	10,16	3	30,48
22	zaplecze sceny	8,38	3	25,14
	razem	244,14	-	720,77