

Pyt. 8. Cena oferty brutto stanowi wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za realizację całego przedmiotu zamówienia (Rozdział 17 SIWZ). Czy do oferty należy dołączyć kosztorys? Jeśli tak, czy ma być to forma pełna, czy uproszczona.

Odp. 8. Do oferty należy dołączyć kosztorys skonstruowany w oparciu o załączony do SIWZ przedmiar robót w pełnej formie.

Pyt. 9. Przedmiotem zamówienia jest budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej i wymiana sieci wodociągowej. Czy uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych osoby przewidzianej do realizacji zamówienia spełniają wymagania Zamawiającego w kwestii dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia ( Rozdział 11 pkt. 2 ppkt 2)?

Odp. 9. Uprawnienia budowlane osoby przewidzianej do realizacji zadania w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowo – kanalizacyjnych spełnią wymagania określone w SOIWZ po warunkiem, że uprawniają do kierowania i kontrolowania budowy i robót oraz że osoba posiadające te uprawnienia będzie mogła pełnić funkcje kierownika budowy.