

Kleszczewo, dnia 13.07.2012 r.

ZP.271.1.2012

**Dot.: przetargu nieograniczonego na: Budowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Ziminie**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010 r. ze zmianami), udzielamy odpowiedzi na zapytanie z dnia: 10.07.2012 r. (data wpływu do GOKiS w Kleszczewie – 11.04.2012 r.), dotyczące SIWZ:

**Pytania:**

- 1. W związku z rozbieżnością pomiędzy projektem, a przedmiarem robót prosimy o sprecyzowanie czy trawa syntetyczna wys. 20 mm ma być układana na macie poz. 15 przedmiaru robót, czy bezpośrednio na warstwie tłucznia kamiennego.**
- 2. Czy Zamawiający do SIWZ może dołączyć projekt ogrodzenia i projekt ławek metalowych.**

**Odpowiedzi:**

- 1. Trawa syntetyczna grubości 22 mm ma być układana na macie elastycznej (granulat gumowy + ruszywo + lepiszcze poliuretanowe), zgodnie z przedmiarem robót. W dokumentacji technicznej zamiast sformułowania granulat gumowy powinno się znaleźć sformułowanie mata elastyczna. Prosimy przy wycenie kierować się przedmiarem robót.**
- 2. Zamawiający nie posiada odrębnego projektu ogrodzenia i ławek metalowych. Wszystkie informacje na ten temat zawarte są w pozycjach przedmiaru robót.**