

Kleszczewo, dnia 20.07.2012 r.

ZP.271.1.2012

Dot.: przetargu nieograniczonego na: Budowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Ziminie

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010 r. ze zmianami), udzielamy odpowiedzi na zapytanie z dnia: 16.07.2012 r. (data wpływu do U.G. Kleszczewo – 16.07.2012 r.):

Pytania:

- 1. Zgodnie z przekrojem przez nawierzchnię Zamawiający wskazuje na wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości włókna 15 mm +/- 10%, gęstość 17 000 włókien/m², PE fibrylowane, natomiast wg przedmiaru wysokość włókna to 22 mm, zaś wg opisu w Robotach budowlanych - treść - 20 mm +/- 10%, oraz podana jest inna gęstość i materiał włókna. Prosimy więc o skorygowanie tych rozbieżności i określenie parametrów, jakim powinna odpowiadać nawierzchnia z trawy syntetycznej.**
- 2. Zgodnie z przekrojem przez nawierzchnię Zamawiający wskazuje na wypełnienie trawy syntetycznej granulatem i piaskiem. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę Zamawiającego, że trawy wielofunkcyjne (krótkie) wypełnia się wyłącznie piaskiem. Prosimy, więc o skorygowanie tego zapisu.**

Odpowiedzi:

- 1. Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokości 20 mm ± 10% i o gęstości minimum 290 000 włókien/m².**
- 2. Uwaga została uwzględniona, zapis został skorygowany. Trawa syntetyczna ma być wypełniona piaskiem kwarcowym.**