

Kleszczewo, dnia 26.07.2012 r.

ZP.271.1.2012

**Dot.: przetargu nieograniczonego na: Budowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Ziminie**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010 r. ze zmianami), udzielamy odpowiedzi na zapytanie z dnia: 24.07.2012 r. (data wpływu do U.G. Kleszczewo – 24.07.2012 r.):

**Pytania:**

- 1. W przedmiarze robót brak pozycji podsypki z pisaku na boisku. Na rysunku załącznika nr 2 do SIWZ ujęta podsypka z piasku grub. 15 cm.**
- 2. W przedmiarze grubość podbudowy z kruszywa łamanego w-wa dolna 15cm + 5 cm. Na rysunku grubość podbudowy w-wa dolna 15 cm.**
- 3. Rozbieżności w wymiarach bramek do piłki nożnej. W przedmiarze 7,32x2,44 w opisie załącznika nr 2 bramka 5,00x2,00.**

**Odpowiedzi:**

- 1. Przedmiar uzupełniono o podsypkę gr. 10 cm. Taką należy zaoferować.**
- 2. Grubość warstwy kruszywa łamanego wynosi 15 cm.**
- 3. Należy zastosować wymiary bramek jak w projekcie.**