

Kleszczewo, dn. 16.10.2012r.

Znak sprawy: ZK.271.1.2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego dla Zakładu Komunalnego w Kleszczewie na rok 2013 wraz z dostawą do garażowej stacji paliw w ilości 180000 litrów

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010 r. ze zmianami), udzielamy odpowiedzi na zapytanie z dnia: 11.10.2012 r. (data wpływu do Zakładu Komunalnego w Kleszczewie – 11.10.2012 r.):

Ad 1) W związku z tym, że jedynym kryterium oceny ofert, jest cena obliczana na podstawie cenników producentów w 15°C, wnosimy o zmianę sposobu odbioru paliwa.

**Proponujemy:
wykreślić pkt 2 § 3 projektu umowy:**

... Strony uzgadniają, że:

- a) ilość otrzymywanego paliwa przez Zamawiającego będzie ustalana na podstawie pomiarów dokonywanych w zbiorniku kontenerowym odbiorcy.
- b) do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument wydawczy, sporządzony na podstawie pomiarów paliwa wydanego z magazynu Wykonawcy i zawierający dane o jego temperaturze, gęstości i objętości mierzonej w litrach oraz objętości zredukowanej do temperatury referencyjnej 15 ° C, a także aktualny atest jakości wydanego paliwa,
- c) stwierdzenie rozbieżności pomiędzy deklarowaną przez Wykonawcę dokumentem wydawczym objętością paliwa, a objętością paliwa przyjętą do magazynu Zamawiającego, potwierdzone zostanie sporządzonym w 2 egz. protokołem różnic, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
- d) korekta objętościowa dostarczonego przez Wykonawcę paliwa zgodna z protokołem różnic, naniesiona zostanie do dokumentu wydawczego i potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego,
- e) skorygowana ilość paliwa uwidoczniona w dowodzie dostawy, odniesiona do temp.+ 15° „dowód dostawy” będzie stanowiła podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę...

zastąpić wykreślony pkt 2 § 3 projektu umowy zapisem:

Rozliczenie dostawy nastąpi na podstawie odczytu i wydruku z legalizowanego dystrybutora cysterny. Ilość wydanego paliwa przeliczana będzie automatycznie przez dystrybutor do temperatury referencyjnej 15°C.

Potwierdzeniem ilości odebranego paliwa będzie wydruk z dystrybutora cysterny.

Do każdej dostawy – faktury sprzedaży Wykonawca załączać będzie wydruki z dystrybutora cysterny potwierdzone podpisem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Odp. Uprzejmie informujemy, że nie przychylamy się do propozycji powyższych zmian i pozostawiamy projekt umowy w dotychczasowej formie.

Ad 2) Czy Zamawiający przewiduje dostawy w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy? W jakich godzinach będzie przyjmowane paliwo?

Odp. Nie przewidujemy dostaw w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
Paliwo będzie przyjmowane w godzinach od 7.00 od 15.00.