

Kleszczewo, dnia 09.08.2013 r.

PP.271.3.2013

Dot.: przetargu nieograniczonego na: Przebudowę dróg gminnych (odcinki ulic Bukowej i Klonowej) w miejscowości Tulce wraz z ich odwodnieniem.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010 r. ze zmianami), udzielamy odpowiedzi na zapytanie z dnia: 08.08.2013 r. (data wpływu do U.G. Kleszczewo – 08.08.2013 r.):

Pytania:

- 1. Czy Zamawiający potwierdza, że wpust WP23 wraz z przykanalikiem do studni S2 nie należy do zakresu wyceny i wykonania?**
- 2. Czy zachodzi konieczność odwodnienia wykopów, ponieważ nie wynika to z załączonej dokumentacji?**

Odpowiedzi:

- 1. Wpust nr WP 23 nie wchodzi w zakres zadania i nie jest ujęty w przedmiarze.**
- 2. Inwestycja realizowana jest sukcesywnie. Część budowy wg przedmiotowego projektu zrealizowano w 2009 r. na ulicy równoległej do ulicy Bukowej (Daliowej) oraz części ulicy Klonowej, w trakcie realizacji zadania nie występowała konieczność odwodnienia wykopów. Również w trakcie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Świerkowej w 2012r. nie było takiej konieczności.**