



GMINA KLESZCZEWO

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

NIP 777-31-57-115

ZP.271.12.2017

Kleszczewo, dn. 19-10-2017r.

**Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowę boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie wraz z parkingiem dla pojazdów
osobowych”**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1579) zwanej dalej Pzp, udzielamy odpowiedzi na poniżej zamieszczone pytania:

Pytanie:

Co ma na myśli projektant podając w opisie „ogrodzenie systemowe” w tym o przedstawienie rysunków i podanie jednoznacznych parametrów technicznych projektowanego ogrodzenia.

Odpowiedź:

Ogrodzenie systemowe jest produktem wytworzonym przez jednego producenta w sposób gwarantujący kompatybilność wszystkich jego elementów tj. paneli ogrodzeniowych, słupków i furtok. Jest to produkt o gwarantowanej przez producenta trwałości.

Należy zastosować ogrodzenie o następujących parametrach:

Wysokość ogrodzenia 4,0m.

Ogrodzenie panelowe typu 2D ocynkowane ogniowo + RAL6005. Pręty pionowe gr 5mm, pręty poziome 2x 6mm. Oczka paneli 50x200mm.

Słupy z profilu 80x100x4mm na betonowanych stopach fundamentowych (beton C12/15).

Furtki dwuskrzydłowe o wymiarach L=250 cm x H= 200cm ocynkowane ogniowo + RAL6005, wypełnienie skrzydeł panelowe. Furtki otwierane ręcznie wyposażone w zamek z kompletem kluczy, klamkę i zawiasy regulowane.

Pytanie:

Proszę o przedstawienie funkcji projektowanego boiska: nazwa zadania określa je jako „boisko wielofunkcyjne” natomiast parametry opisujące nawierzchnię są bardzo rozbieżne - projektant przyjął wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości włosa 15mm, co sugeruje jej przeznaczenie jako nawierzchnię do tenisa ziemnego, natomiast jako wypełnienie zastosował „piasek kwarcowy i granulaty gumowy” co z kolei sugeruje wykorzystanie jako nawierzchni do uprawiania gry w piłkę nożną. Należy jednak pamiętać, że tego typu trawa – o wysokości 15mm, nie jest stosowana na boiskach piłkarskich. Prosimy o podanie przeznaczenia boiska z jednoczesnym wskazaniem prawidłowych parametrów nawierzchni boiska.

Odpowiedź:

Boisko wielofunkcyjne przeznaczone jest również do innych dyscyplin sportowych: piłki ręcznej, siatkówki, tenisa ziemnego.

Dodatkowo należy przewidzieć:

1. Wyposażenie boiska do siatkówki:



- słupki do siatkówki stalowe, cynkowane, wielofunkcyjne z naciągiem korbowym wraz z zamocowaniem w tulejach osadzonych w podłożu - demontowane
 - dekle do zakrycia otworów montażowych
 - siatka do siatkówki (treningowa, polietylenowa, gr. 2,0mm, linka stalowa)
2. Wyposażenie kortu do tenisa ziemnego:
- słupki do tenisa aluminiowe, owalne 75x116 wraz z zamocowaniem w tulejach osadzonych w podłożu - demontowane
 - dekle do zakrycia otworów montażowych
 - siatka do tenisa czarna (polietylen grubość sznurka 2,0mm)
3. Wyznaczenie linii poziomych boiska do piłki nożnej i boiska do piłki ręcznej.

Do budowy boiska w Gowarzewie należy zastosować trawę z PE, monofilową o następujących parametrach:

TRAWA SYNTETYCZNA (kolor zielony)

POLIETYLEN 100% WŁÓKNO monofilowe, WYS. WŁÓKNA 20mm +/-10%, GĘSTOŚĆ min. 300000,0 włókien/m², z WYPEŁNIENIEM PIASKIEM KWARCOWYM o frakcji od 0,4-0,8 mm. Trawę należy równomiernie zasypać w całości piaskiem kwarcowym, warstwa dociskowa z piasku powinna wypełnić warstwę włókien trawy syntetycznej do 1,0 cm ich wysokości.

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie badań gruntowych wraz ze wskazaniem ich lokalizacji.

Odpowiedź:

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej www.bip.kleszczewo.pl zamieszczona została opinia geotechniczna.

Działając na podstawie art. 38 ust. 6 cytowanej ustawy, **Zamawiający zmienia terminy:**

- składania ofert - na 31.10.2017r. do godz. 09:00,

- otwarcia ofert - na 31.10.2017r. o godz. 10:00.

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WÓJT
mgr Inż. Bogdan Kemnitz