



Kleszczewo, dnia 13.01.2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.20.2020

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Pzp, Zamawiający publikuje **treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami** oraz **dokонуje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**.

W postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców:

Pytanie 1:

W dokumentach istnieją rozbieżności dotyczące inwestycji w gminie Kleszczewo:

Załącznik 5.1, 5.2 do SIWZ – Zaktualizowany załącznik nr 3 do PFU - w wykazie inwestycji pozycji 16 w gminie Kleszczewo do wyceny podana jest inwestycja: Gowarzewo, dz. nr 74

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - w wykazie inwestycji do wyceny w pozycji 16 w gminie Kleszczewo podana jest inwestycja: Kleszczewo, dz. nr 113/3

Prosimy o doprecyzowanie, która inwestycja ma być realizowana w ramach obecnego przetargu oraz o podanie parametrów budynku dla właściwej inwestycji zgodnie z tabelą 5.1, 5.2.

Odpowiedź:

Parametry dla lokalizacji zgodnie z załącznikiem nr 5.1, 5.2 do SIWZ-Zaktualizowany załącznik nr 3 do PFU. Zamawiający załącza zaktualizowany załącznik nr 1 do formularza ofertowego.

Pytanie 2:

W dokumentach istnieją rozbieżności dotyczące inwestycji w gminie Krzykosy:


Załącznik 5.1, 5.2 do SIWZ – Zaktualizowany załącznik nr 3 do PFU - w wykazie inwestycji w pozycji 47 w gminie Krzykosy do wyceny podana jest inwestycja: Witowo, dz. nr 24

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - w wykazie inwestycji do wyceny w pozycji 47 w gminie Krzykosy podana jest inwestycja: Garby, dz. nr 110/14

Prosimy o doprecyzowanie, która inwestycja ma być realizowana w ramach obecnego przetargu oraz o podanie parametrów budynku dla właściwej inwestycji zgodnie z tabelą 5.1, 5.2.

Odpowiedź:

Parametry dla lokalizacji zgodnie z załącznikiem nr 5.1, 5.2 do SIWZ-Zaktualizowany załącznik nr 3 do PFU. Zamawiający załącza zaktualizowany załącznik nr 1 do formularza ofertowego.



Pytanie 3

Dotyczy Załącznik nr 4 do SIWZ. Pkt. 5 Wytyczne dotyczące kolektora pionowego. Jeden ze wskazanych parametrów pompy ciepła „- współczynnik chwilowy urządzenia - COP – dla jednego punktu pracy, nie mniejszy niż 4,7”.

Punkt COP jest chwilowym punktem pracy. Czy dla pomp ciepła „6” o proponowanym zakresie pracy 1,5 kW – 6 kW, Zamawiający dopuszcza w ramach rozwiązań równoważnych, gruntową pompę ciepła o zakresie mocy 1,5-7 kW i COP 4,65? Większa moc grzewcza równoważnego rozwiązania i praktycznie równoważny współczynnik chwilowy urządzenia COP, zapewnią bardziej efektywną pracę układu równoważnej pompy ciepła (niższe koszty eksploatacyjne, niższy punkt biwalencji układu dzięki większej mocy sprężarki pompy ciepła i równoważnemu COP).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Czy inwerterowe gruntowe pompy ciepła które są awaryjne można zastąpić nie inwerterowymi gruntowymi pompami ciepła ze sprężarkami typu scroll które wedle naszego doświadczenia są dużo lepszym i mniej awaryjnym rozwiązaniem ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Czy z powodu stanu epidemiologicznego w naszym kraju istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert tak by można było w pełni przygotować i doprecyzować ofertę?

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert zgodnie z zapisami poniżej.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

1. Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 5.1,5.2 do SIWZ -Zaktualizowany załącznik nr 3 do PFU; tabela dot. Gminy Kleszczewo poz. 5 kolumna 5,6 tabeli w następujący sposób:

Było:

Poz.5 kolumna 5: obliczeniowa temperatura w budynku (0C): 22

Poz.5 kolumna 6: całkowita powierzchnia ogrzewana w budynku (m2): 300

Jest:

Poz.5 kolumna 5: obliczeniowa temperatura w budynku (0C): 23

Poz.5 kolumna 6: całkowita powierzchnia ogrzewana w budynku (m2): 250



- 2. Zamawiający modyfikuje treść pkt.1 i 2 rozdz. XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:**

Było:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, należy złożyć: do dnia 18.01.2021r. do godz. 10:00,
2. Jawne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo w pok. Sala Konferencyjna – parter., w dniu 18.01.2021r. o godz. 11:00

Jest:

3. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, należy złożyć: do dnia 02.02.2021r. do godz. 10:00,
4. Jawne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo w pok. Sala Konferencyjna – parter., w dniu 02.02.2021r. o godz. 11:00

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zamawiający informuje, iż w związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ w dniu 12.01.2021r. zostało przekazane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Zamawiający zamieścił na swojej stronie Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego oraz załącznik nr 5.1, 5.2 do SIWZ z naniesionymi zmianami.

WÓJT

Bogdan Kemnitz

