

Kleszczewo 2024-02-13

**BR.0003.1.2024**

**Pani  
Dorota Wysz  
Pani  
Ewa Kirkowska  
Radne Gminy Kleszczewo**

W odpowiedzi na interpelację złożoną podczas LXI Sesji Rady Gminy Kleszczewo w dniu 31 stycznia 2024 r. w sprawie organizacji wywozu nieczystości płynnych na terenie gminy Kleszczewo wyjaśniam:

**Ad. 1.**

W roku 2023 na oczyszczalni ścieków w Nagradowicach przyjęto 52 576 m<sup>3</sup> ścieków dowożonych (średniodobowo było to 144 m<sup>3</sup>/dobę).

W roku 2023 na oczyszczalnię ścieków w Nagradowicach przyjęto ogółem 191 811 m<sup>3</sup>/rok ścieków, z tego ścieki dowożone stanowiły 27,4%.

Średniodobowa ilość nieczystości płynnych (ścieków dowożonych) przyjęta na oczyszczalni ścieków w Nagradowicach w 2023 roku stanowiła 25,1 % przepustowości oczyszczalni.

Wskutek systematycznego przyrostu liczby posesji przyłączanych do sieci kanalizacyjnej, pojemność oczyszczalni możliwa do wykorzystania na potrzeby zrzutu ścieków dowożonych systematycznie spada. Wg stanu na styczeń 2024r. ilość przyjmowanych ścieków za pośrednictwem kanalizacji stanowi 87,7% przepustowości oczyszczalni ścieków, pozostała część jest wypełniana przez ścieki dostarczane wozami asenizacyjnymi.

**Ad. 2.**

Wszystkie firmy, które w roku 2022 i 2023 złożyły wniosek do Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. o wyrażenie zgody na zrzut nieczystości płynnych taką zgodę otrzymały.

W zestawieniu na stronie internetowej gminy Kleszczewo:

(<https://zk.kleszczewo.pl/wp-content/uploads/2019/02/Zestawienie-firm.pdf>.) znajduje się aktualny wykaz firm, które zajmują się wywozem nieczystości płynnych, między innymi na terenie gminy Kleszczewo. Jednak nie wszystkie z nich wnioskowały do Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. o wydanie zgody na zrzut nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Nagradowicach.

Z uwagi na znaczne obciążenie oczyszczalni w 2024 r. nie wydajemy już więcej zgód na zrzut nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Nagradowicach.

**Ad. 3.**

Limit zrzucanych nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wynika z możliwości technologicznych oczyszczalni ścieków i jej przepustowości. Limit dzienny dla poszczególnych firm wynosi obecnie maksymalnie dwa wozy asenizacyjne na dzień.

Po przebudowie oczyszczalni ścieków w Nagradowicach począwszy od stycznia 2022 r. zrzut nieczystości płynnych odbywał się o dowolnej porze dnia i tygodnia.

Z uwagi na ograniczoną przepustowość obiektu i planowane nowe podłączenia w roku 2024 posesji do wybudowanej kanalizacji sanitarnej, od 22 grudnia 2023 r. Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. wprowadził możliwość zrzutu nieczystości płynnych we wszystkie dni tygodnia, wyłącznie w godzinach od 7.00 do 15.00.

**Ad. 4.**

Koszt zrzutu 1 m<sup>3</sup> nieczystości płynnych w 2023 r. wynosił:

do 31 stycznia 2023 r. – 10 zł netto,

od 01 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. – 11,50 zł netto,

od 01 marca 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. – 12 zł netto,

a od 01 lutego 2024 r. wynosi 13 zł netto.

**Ad. 5.**

Firmy zajmujące się wywozem nieczystości płynnych składają wniosek w Urzędzie Gminy Kleszczewo o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, w którym określają obszar prowadzonej działalności na terenie Gminy Kleszczewo.

Na etapie zrzutu nieczystości płynnych z wozu asenizacyjnego na oczyszczalni w Nagradowicach, wozak pozostawia na oczyszczalni ścieków informację z jakiej lokalizacji pochodzą ścieki, które przywiózł.

Dodatkowo firmy asenizacyjne przygotowują kwartalne sprawozdanie dotyczące opróżniania zbiorników bezodpływowych i składają je w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

**Ad. 6.**

Koszt uruchomienia drugiego reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Nagradowicach szacowany jest na około 3 600 000 zł netto. Uruchomienie reaktora po rozbudowie planowane jest na IV kwartał 2025 r. Gmina jest w trakcie zabiegów o pozyskanie funduszy zewnętrznych na ten cel.

**Ad.7.**

Jeden działający reaktor biologiczny na oczyszczalni ścieków w Nagradowicach jest w stanie obsłużyć obecną ilość ścieków dopływających grawitacyjnie, w tym ilość ścieków ze wszystkich rozpoczętych inwestycji dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w 2023 r. i kontynuowanych w 2024 r. Podłączanie nowych posesji spowoduje jednak ograniczenie w odbiorze ilości ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi.

*Z poważaniem*

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Gminy

**WÓJT**  
  
**Bogdan Kemnitz**