




PROFIL PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH

(od sieci do granicy działek zabudowy szeregowej)

skala 1 : 100
500

- UWAGA
1. Przykanaliki deszczowe wykonać z rur dwuściennych PP Ø0,20m.
 2. Przykanaliki układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm.
 3. Na całej długości wykopy o ścianach pionowych zabezpieczonych.
 4. Wskaźnik zagęszczenia 0,98 (podsypka, zasypka, obsypka),
a pod drogami 1,0 (podsypka, zasypka, obsypka).
 5. Rzędne wjazdów należy dostosować do niwelety projektowanej drogi.
 6. W przypadku wystąpienia kolizji istniejące uzbrojenie należy przełożyć, a rozliczenia dokonać kosztorysem powykonawczym na podstawie protokołu konieczności (z uwagi na brak możliwości ustalenia głębokości posadowienia istn. uzbrojenia).



Inwestor:		GMINA KLESZCZEWO ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo		<div>STUDIO DK</div> <div>Studio DK ul. Sielska 17d 60-129 Poznań tel./fax (61) 66 14 878 info@studiodk.pl www.studiodk.pl</div>	
Przedsięwzięcie:		PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM W GOWARZEWIE W REJONIE ULICY LAWENDOWEJ, WANILIOWEJ, SZAŁWIOWEJ, MIĘTOWEJ, BRZOZOWEJ I TRZECKIEJ, GMINA KLESZCZEWO			
Nazwa rysunku:		PROFIL PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH (od sieci do granicy działek zabudowy szeregowej)			
Autorzy	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kokoszka	WKP/0154/POOS/03		1:100 500	6
Sprawdzający:	mgr inż. Aleksandra Krysztofiak	WKP/0247/POOS/05			
AutoCAD LT 2007 - licencja nr B3C95000					
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118					

