

# WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- WPWIS
- e-mail WSSE w Poznaniu
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- e-mail

61 854-48-00

61 852-99-18

sekretariat@wsse.poznan.pl

61 227-60-07

61 227-60-04

nadzor.zapobiegawczy@wsse.poznan.pl

wpt. 11. 07. 2019

Nr rel. 0784

Ref. 6. Namiot

OR. 6220.5.2019

ul. Noskowskiego 23

61-705 Poznań

www.wsse-poznan.pl

DN-NS.9011.791.2019

Poznań, 09 07 2019

## OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 12 ust. 1a pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 70 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem Pani Anny Rzeszyckiej-Kliszcz działającej w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 10.06.2019r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nawiązując do wniosku Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19.06.2019r., znak: OR.6220.5.2019, po przeanalizowaniu w.w. wniosku wraz z załącznikami,

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn.:

**„Budowa dwutorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej relacji Nagradowice-Kromolice-Swarzędz (do projektowanego słupa nr 1 (tor 1-2-91)/nr 40 (tor 1-2-36) obecnej relacji linii Swarzędz-Nagradowice) oraz budowa jednotorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej Kromolice-Nagradowice do nowego słupa nr 18 (tor 1-2-57) przy GPZ Nagradowice w ramach zadania:**

Przebudowa linii 110 kV napowietrznej 110 kV Kromolice-Nagradowice-Kromolice-Swarzędz oraz Kromolice-Gądki wraz z budową RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice – RS Garaszewo”,

**nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**

### UZASADNIENIE

Wójt Gminy Kleszczewo pismem z dnia 19.06.2019r., znak: OR.6220.5.2019, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, który zgodnie z właściwością przekazał sprawę do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pismem znak: NS-52/2-108/19 z dnia 26.06.2019r. w sprawie wydania opinii dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej relacji Nagradowice-Kromolice-Swarzędz (do

projektowanego słupa nr 1 (tor 1-2-91)/nr 40 (tor 1-2-36) obecnej relacji linii Swarzędz-Nagradowice) oraz budowa jednotorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej Kromolice-Nagradowice do nowego słupa nr 18 (tor 1-2-57) przy GPZ Nagradowice w ramach zadania: Przebudowa linii 110 kV napowietrznej 110 kV Kromolice-Nagradowice-Kromolice-Swarzędz oraz Kromolice-Gądki wraz z budową RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice – RS Garaszewo”, załączając między innymi kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mapy.

W ramach budowy projektowanych dwóch nowych linii elektroenergetycznych 110 kV nastąpi:

- wykonanie prac fundamentowych związanych z posadowieniem 37 szt. nowych słupów elektroenergetycznych;
- montaż konstrukcji wsporczych na fundamentach;
- montaż przewodów, punktów pomiarowych systemu DOL itp.
- skablowanie odcinków istniejących linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, które wchodziłyby w kolizję z planowaną inwestycją;

W ramach planowanego przedsięwzięcia nastąpi również likwidacja relacji Swarzędz – Nagradowice, polegająca na demontażu odcinka linii 110 kV Swarzędz – Nagradowice od istniejącego stanowiska nr 40 (które zostanie zastąpione przez słup nr 1 (tor 1-2-91)/40 (tor 1-2-36) do GPZ Nagradowice, wraz z wypięciem linii 110 kV kier. Swarzędz w stacji 110/15 Nagradowice z pola nr 2 rozd. 110 kV.

W wyniku przeprowadzonych działań powstaną dwie nowe linie elektroenergetyczne 110 kV:


- linia jednotorowa (tor 1-2-57) o długości wynoszącej w zależności od wariantu ok. 5,5÷5,8 km, którą planuje się powiązać z projektowaną w ramach odrębnej inwestycji linią elektroenergetyczną biegnącą w kierunku RS Garaszewo;
- linia dwutorowa (tor 1-2-91 i 1-2-36) o długości wynoszącej w zależności od wariantu ok. 5,5÷5,7 km, gdzie tor o kodzie 1-2-91 zostanie wprowadzony napowietrznie do pola rozd. 110 kV w GPZ Nagradowice, natomiast tor 1-2-36 zostanie powiązany z istniejącą linią elektroenergetyczną biegnącą w kierunku GPZ Swarzędz.

W wariantcie preferowanym (na obszarze gminy Kleszczewo) planowane linie wysokiego napięcia przebiegać będą w całości przez obszar dla którego obowiązuje nowouchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ustanowiony na mocy uchwały nr VIII/57/2019 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej teren przeznaczony pod linie 110 kV.

Po analizie wszystkich materiałów otrzymanych wraz z wnioskiem o wydanie opinii, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018r. poz. 2081 ze zm.), tutejszy organ uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, co argumentuje następująco:

- nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości natężenia pola elektromagnetycznego zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1883),
- nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
- pracujące linie w czasie pracy nie będą emitowały żadnych zanieczyszczeń w postaci gazów lub pyłów do powietrza. Sytuacją zupełnie wyjątkową jest powstawanie śladowych ilości ozonu i tlenków azotu podczas występowania zjawiska tzw. ulotu, które nie powinny wpłynąć na zdrowie i życie ludzi.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

  
Wielkopolski Państwowy Instytut Higieny  
Inspektor Sanitarny  
*dr n. med. Andrzej Trybacz*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kleszczewo  
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

Do wiadomości:

1. Pełnomocnik – P. Anna Rzczycka-Kliszcz,
2. Zawiadomienie stron w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.),
3. a/a.

Z.G.