

**WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY**

[www.gov.pl/web/wsse-poznan](http://www.gov.pl/web/wsse-poznan)  
[sekretariat@wssepoznan.pl](mailto:sekretariat@wssepoznan.pl)  
[/wssepoznan/SkrvotkaESP](mailto:/wssepoznan/SkrvotkaESP)  
[nadzor.zapobiegawczy@wssepoznan.pl](mailto:nadzor.zapobiegawczy@wssepoznan.pl)

ul. Noskowskiego 23  
61-705 Poznań  
NIP 778 11 71 963  
REGON 000294065  
BDO: 000207899

DN-NS.9011.1110.2021

Poznań, 27.09.2021r.

**OPINIA SANITARNA**

Na podstawie art. 12 ust. 1a pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 78 ust. 1 pkt. 1 lit. b w związku z art. 64 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17.08.2021r., znak OR.6220.13.2021,

**wyrażam opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji Nagradowice - Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice - słup nr 38 (tor 1-2-92) / nr 33 (tor 1-2-65)), Kromolice – Gądky (odc. słup nr 1 (tor 1-2-92) / nr 18 (tor 1-2-57) – słup nr 31 (tor 1-2-57) / nr 9 (tor 1-2-65)) oraz Gądky – Garaszewo (odc. słup nr 31 (tor 1-2-57) / nr 9 (tor 1-2-65) – słup nr 38 (tor 1-2-92) / nr 33 (tor 1-2-65))**

**w ramach zadania**

**Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Kromolice – Nagradowice – Kromolice  
– Swarzędz oraz Kromolice – Gądky wraz z budową RS Garaszewo  
w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej  
oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice – RS Garaszewo”,  
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**

**UZASADNIENIE**

Wójt Gminy Kleszczewo wystąpił z wnioskiem z dnia 17.08.2021r., znak OR.6220.13.2021, w sprawie wydania opinii dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Do wniosku dołączono między innymi: kopię wniosku Inwestora, kartę informacyjną przedsięwzięcia z czerwca 2021r. opracowaną przez Agencję Promocji Inwestycji Sp. z o.o. oraz inne niezbędne dokumenty. Ponadto w dniach 09.09.2021r. i 17.09.2021r. wpłynęło uzupełnienie do wniosku.

Podpisane cyfrowo  
przez Hanna  
Kurek; Z-ca WPWIS  
Date: 2021.09.27  
12:10:07 CEST

Wójt Gminy Kleszczewo zakwalifikował ww. inwestycję zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z informacjami wskazanymi w KIP oraz załącznikami graficznymi, nowa, dwutorowa linia napowietrzna 110 kV będzie miała długość ok. 10,6 km, z czego:

- na odcinku około 7,5 km przebiegać będzie po śladzie obecnie istniejącej linii 110 kV,
- na odcinku około 3,1 km będzie biegła po nowym śladzie (rozdzieleniem trasy na dwa tory przy istniejącym słupie nr 31 (1-2-57) i powstaniem nowego słupa nr 14 (1-2-92)),

W ramach analizowanego przedsięwzięcia powstanie nowe, napowietrzne wprowadzenie toru (1-2-92) ze słupa nr 1(tor 1-2-92)/18 (tor 1-2-57) do rozdzielni 110 kV na GPZ Nagradowice. W ramach inwestycji nie planuje się wprowadzania toru o kodzie (1-2-57) do GPZ Nagradowice. Tor ten zgodnie z zamierzeniami Inwestora planuje się w przyszłości poprowadzić do SE Kromolice. Ponadto w ramach przedsięwzięcia powstanie nowy słup zlokalizowany przy SE Nagradowice o nr 1 (tor 1-2-92)/ 18 (tor 1-2-57). Od tego słupa linia 110 kV jako dwutorowa /tory (1-2-92) i (1-2-57)/ poprowadzona zostanie do stanowiska nr 13 tor (1-2-92)/30 tor (1-2-57). W tym miejscu przedmiotowa linia rozdziela się na długości około 600 m – na dwie linie jednotorowe i dwa tory idą na dwóch oddzielnych słupach. Tor (1-2-92) podwieszony będzie na nowoprojektowanym słupie nr 14 (tor 1-2-92), natomiast tor (1-2-57) wejdzie na istniejący słup rozgałęźny nr 31 tor (1-2-57)/9 tor (1-2-65). Słup nr 31/9 jest słupem rurowym, na którym następuje odejście w dół na Gądkę (SE 110/15 kV Gądkę), co nie jest objęte wnioskiem. Na słupie występują tory (1-2-57) relacji Nagradowice – Gądkę oraz (1-2-65) relacji Gądkę – Garaszewo. Przedmiotowa linia 110 kV rozdzielona na dwa tory na kolejnym słupie o nr 15 (tor 1-2-92)/10 (tor 1-2-65) znowu schodzi się w jedną dwutorową linię i od tego miejsca, już jako tory (1-2-92) i (1-2-65) poprowadzona zostanie do napowietrzno – kablowego słupa nr 38 tor (1-2-92)/nr 33 tor (1-2-65). Jest to słup napowietrzny, który w przyszłości ma zostać przystosowany do wprowadzenia kabla i nie jest elementem tego postępowania.

Dla przedmiotowej linii wyznaczono pas technologiczny, którego szerokość wynosić będzie 16 m, po 8 m od osi linii.

Analizowana linia 110 kV przebiegać będzie głównie przez tereny niezabudowane – wykorzystywane rolniczo, pola oraz łąki. W kilku miejscach przebieg inwestycji zbliża się do terenów zabudowy mieszkaniowej, która zlokalizowana jest poza ww. pasem technologicznym.

Po analizie wszystkich materiałów otrzymanych wraz z wnioskiem o wydanie opinii, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze

zm.), tutejszy organ uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, co argumentuje następująco:

- nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości natężenia pola elektromagnetycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019r., poz. 2448),
- nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
- przedsięwzięcie nie będzie emitowało zanieczyszczeń w postaci gazów lub pyłów do powietrza,
- planowane zamierzenie będzie stanowiło obiekt bez stałej obsługi. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie zatem wiązać się z powstawaniem ścieków.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zatem orzeczono jak w sentencji.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kleszczewo (ePUAP).

Do wiadomości:

1. Zawiadomienie stron w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735),
  2. P. Anna Rzeczycka – Kliszcz - pełnomocnik.
  3. a/a.
- Z.G.

100  
KUP

100  
KUP